

产品质量检验报告单(COA)

PRODUCT INSPECTION REPORT

样品名称 (Product)	混合制冷剂 R508B	执行标准 (Standard)	Q/ZZL508-2011
样品批号 (Batch No.)	2024068GYP000200	包装型号 (Packing)	8kg
样品来源 (Source of Sample)	10L 高压钢瓶	取样日期 (Sampling Date)	2024.06.08
申检部门 (Department Applying for Inspection)	车间	报告日期 (Report Date)	2024.06.08

项目 Items	指标 Index	检验结果 Results	检验方法 Inspection methods
	优等品 Superior grade		
外观 Appearance	无色、不浑浊 Colorless & no turbid	无色、不浑浊	CRAA 100-2006
气味 Smell	无异臭 No strange stench	无异臭	
纯度% Purity	≥ 99.8	99.9	
水份% Moisture	≤ 0.0010	0.0008	
酸度 (以 HCL 计) % ≤ Acidity(as HCL)	0.0001	未检出	
蒸发残留物% ≤ Residue after evaporation	0.010	0.008	
气相不凝性气体 (V/V) % ≤ Noncondensable gases	1.5	0.75	
组分% Component	R23/R116 =46(±1.5)/ 54(±1.5)	46.7/53.3	

结论:
Conclusion备注:
Remark检验:葛芹
Inspector复核:张茜茜
Review审核:祝荣富
Check